



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE N. 27 del 24/05/2021

OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 267/00 E SS.MM.II. PER VERIFICA URGENTE E MESSA IN SICUREZZA PONTE VIA CIRO MENOTTI SU EMISSARIO DEL CANALE IMPERIALE

IL SINDACO

Premesso che:

- In data protocollo n. 17014 del 20/05/2021, è pervenuta segnalazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa relativo a un intervento effettuato in data 19.05.2021 per verifica statica del ponte ad arco strallato in c.a. via Ciro Menotti attraversante un emissario del canale Imperiale

- in tale verbale si comunica che:

“Da esame visivo sul posto si è preso atto che, il ponte presenta un forte e diffuso degrado superficiale, il calcestruzzo formante il copriferro delle armature in acciaio non è più presente in diverse parti della superficie, mentre in altre porzioni è in procinto di staccarsi dalla struttura.

Nell'immediatezza, visto quanto sopra, si è provveduto a verificare la stabilità superficiale della struttura andando a rimuovere localmente il calcestruzzo non più saldamente fissata alla stessa.

Vista la vetustà della struttura, il degrado cui è sottoposta, la tipologia e intensità di traffico veicolare cui essa è sottoposta, si ritiene necessaria la verifica urgente e puntuale da parte di tecnico qualificato dello stato manutentivo della struttura al fine di porre in essere gli approfondimenti necessari circa la capacità portante del ponte e gli eventuali lavori di messa in sicurezza delle strutture da parte di ditta specializzata.

Pertanto si invita l'Amministrazione Comunale a diffidare i proprietari perché provvedano all'esecuzione di quanto sopra indicato.

In attesa della adozione dei provvedimenti di cui sopra, il Sig. Sindaco di Cascina potrà disporre inoltre (ai sensi dell'art.54 del d.l.18/08/2000 n.267 e successive modifiche e/o integrazioni di cui all'art.6 del decreto-legge 23 maggio 2008 così come coordinato con legge di conversione 24 luglio 2008, n.125 e successivo decreto ministero dell'interno 5 agosto 2008) quanto ritiene necessario per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità”;



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Rilevato che, da verifiche d'ufficio, risulta che il soggetto cui spetta la gestione della messa in sicurezza del manufatto suddetto è la Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore sede di Pisa;

Considerato che il perdurare della situazione in atto potrebbe causare pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

Ritenuto necessario a seguito di quanto sopra mantenere interdetto il transito ad ogni categoria di veicoli nonché il transito pedonale;

Rilevata l'urgenza di adottare tutti i provvedimenti possibili finalizzati ad evitare il verificarsi ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata;

Considerato altresì indispensabile che tali provvedimenti, da adottare a salvaguardia dell'incolumità delle persone e delle cose, debbano persistere fino al termine di verifica urgente e puntuale da parte di tecnico qualificato dello stato manutentivo della struttura al fine di porre in essere gli approfondimenti necessari circa la capacità portante del ponte ed all'eventuale esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle strutture da parte di ditta specializzata.

Vista la comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 trasmessa in data 21/05/2021 all' U.T.G. Prefettura di Pisa;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

DICHIARA



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

in attesa di verifica urgente e puntuale da parte di tecnico qualificato dello stato manutentivo della struttura al fine di porre in essere gli approfondimenti necessari circa la capacità portante del ponte ed all'eventuale esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle strutture da parte di ditta specializzata

- **La chiusura** del ponte via Ciro Menotti attraversante un emissario del canale Imperiale;
- **L'interdizione** del transito di ogni categoria di veicoli e pedonale sul ponte;

ORDINA

Alla Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore sede di Pisa, in qualità di soggetto cui spetta la gestione della messa in sicurezza del via Ciro Menotti attraversante un emissario del canale Imperiale;

- 1) di adottare, nell'immediato, tutti i necessari interventi per **la messa in sicurezza del manufatto**, quali:
la verifica urgente e puntuale da parte di tecnico qualificato dello stato manutentivo della struttura al fine di porre in essere gli approfondimenti necessari circa la capacità portante del ponte trasmettendo alla Macrostruttura 2 Governo del Territorio del Comune di Cascina **entro e non oltre 10 gg. dalla notifica del presente provvedimento** idoneo accertamento;
- 2) di comunicare al Servizio Edilizia Privata del Comune di Cascina **entro e non oltre 10 gg. dalla notifica del presente provvedimento** le condizioni di transitabilità del ponte, sia sotto l'aspetto carrabile che pedonale, anche in assenza della realizzazione degli eventuali lavori di cui al seguente punto 3);
- 3) l'esecuzione degli eventuali lavori di messa in sicurezza delle strutture da parte di ditta specializzata, presentando, ove a seguito degli esiti della verifica di cui al precedente punto 1) risultassero necessari, alla Macrostruttura 2 Governo del Territorio del Comune di Cascina, **entro e non oltre 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento**, idoneo titolo abilitativo, a firma di tecnico abilitato, in conformità alle disposizioni di cui alla LRT



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

n. 65/2014, al Regolamento Edilizio vigente, nonché alle normative vigenti di settore per gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza necessari;

- 4) di presentare, a conclusione degli interventi, alla Macrostruttura 2 Governo del Territorio del Comune di Cascina, una relazione finale, a firma di tecnico abilitato, attestante il ripristino di staticità e delle condizioni di sicurezza della struttura in oggetto;

AVVISA

che decorso inutilmente il termine indicato, verrà contestata la contravvenzione e applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e si provvederà all'esecuzione dei lavori con spese a carico dell'interessato, così come disposto dall'art. 54 c.7, comprese quelle di assistenza e direzione dei lavori medesimi.

AVVERTE

che il presente provvedimento può essere impugnato ai sensi del D.Lgs 104/2010 (Codice Processo Amministrativo) avanti al T.A.R. Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

COMUNICA

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., è l'Arch. Irene D'Accordio, Responsabile POA della Macrostruttura 2 Governo del Territorio;
- che il diritto di accesso agli atti è esercitabile presentando apposita richiesta secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Ente.

DISPONE



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

- la notifica a:
 - Ø Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile
Valdarno Inferiore sede di Pisa, via Emilia, 448-A in qualità di soggetto cui spetta la gestione della messa in sicurezza del ponte via Ciro Menotti attraversante un emissario del canale Imperiale;
- l'invio per il seguito di competenza a:
 - § Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Cascina per la messa in essere dei provvedimenti previsti per installazione della relativa segnaletica e provveda al transennamento del ponte tramite apposizione di apposite barriere metalliche;
 - § Macrostruttura Vigilanza del Comune di Cascina a cui è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza;
 - § Stazione Carabinieri del Comune di Cascina a cui è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza;
 - § Servizio Edilizia Privata del Comune di Cascina;
 - § Prefettura di Pisa - Piazza Mazzini n. 7, 56127 Pisa.

Il Sindaco
Michelangelo Betti

Cascina, 24/05/2021

il Sindaco
Michelangelo Betti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.